

ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Исламутдинова Радмила Иршатовна

студент, Уфимский государственный авиационный технический университет, РФ, г. Уфа

Аксенов Сергей Геннадьевич

д-р экон. наук, профессор, Уфимский государственный авиационный технический университет, РФ, г. Уфа

Кинотеатры, ночные клубы, любые заведения общественного питания- развлекательные места, где собирается большое количество людей, в большинстве молодёжь. Люди посещают эти места для того что бы отдохнуть, встретиться с друзьями и провести время вместе. Но при элементарном несоблюдении правил пожарной безопасности могут наступить плачевные последствия.

Любой владелец развлекательного учреждения несет ответственность за посетителей и своих работников.

Самыми распространенными причинами пожаров в местах массового пребывания людей является несоблюдение правил эксплуатации оборудования на кухне, неисправная проводка, использование пиротехники в помещении, а так же нарушение правил ПБ.

В любом развлекательном заведении и заведениях общественного питания должен быть план эвакуации на каждом этаже.

Существуют определенные противопожарные требования- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ, согласно которым заведения с массовым пребыванием должны быть обеспечены системой пожаротушения:

- заведение принимающее <50 человек – достаточно звуковой сигнализации;
- заведение принимающее >50 человек – помимо звуковой сигнализации должны быть установлены световые указатели;
- >200 человек – громкоговорящие оповещатели;
- в заведениях, находящихся в подвальном помещении должна быть система противодымной вентиляции.

Руководящее лицо заведения должен назначить человека, который будет ответственный за пожарную безопасность заведения.

Персонала должен прослушать и ознакомиться с инструктажем по пожарной безопасности, в назначенные сроки, и изучить пожарно-технический минимум.

Согласно СП 1.13130.2020, при эксплуатации помещения эвакуационные выходы не должны быть загромождены, захламлены мусором и подобными вещами. Не допускаются дополнительные перегородки и двери, чтобы люди быстро и без трудностей могли покинуть место пожара. Высота и ширина проема должна соответствовать требованиям.

2. Знаки пожарной безопасности, используемые для обозначения путей эвакуации и эвакуационных выходов



Рисунок. Знаки пожарной безопасности, используемые для обозначения путей эвакуации и эвакуационных выходов

В кинотеатрах все кресла должны быть хорошо зафиксированы и прикручены к полу. Также ковры должны быть прочно зафиксированы к полу и не быть из легкогорючих и токсичных материалов.

В местах массового пребывания людей запрещается:

- проведение ремонтных работ по обеспечению пожарной безопасности, во время работы заведения;
- уменьшение проемов кресел, несоответствующие требованиям ПБ;
- полное отключение освещения;
- превышение количества посадочных мест.

Если были замечены какие либо нарушения требований ПБ, они должны быть немедленно устранены.

В заведении должны всегда находиться нужное количество огнетушителей в не использованном и исправном состоянии.

Каждые 6 месяцев должны проводиться учебные тревоги.

Если система пожаротушения отключена, то проведение мероприятий запрещено.

При обнаружении нарушений в помещениях накладывается штраф согласно КоАП РФ Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности (от 31.07.2018):

- Физ. Лицо – 2-3 тыс. руб
- Должн. Лицо – 6-15 тыс. руб
- ИП- 20-30 тыс. руб
- Юр. Лицо- 150-200 тыс. руб

Список литературы:

1. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие приказом Минкультуры РФ от 1 ноября 1994 г. N 736)